



Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.

26-617 Radom , ul. Aleksandrowicza 5

www.wss.com.pl szpital@wss.com.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000490819

Kapitał Zakładowy – 81 800 000,00 zł NIP 7962963679, REGON 670209356

Konto: BANK PKO S.A. Oddział w Radomiu nr: 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548

tel. centrala: 48 361 30 00
tel. sekretariat: 48 361 39 00
fax: 48 345 11 18, 345 10 43

Dział Zamówień Publicznych
tel. 48 361 49 69
fax. 48 361 30 23
e-mail: dzp@wss.com.pl

Znak: DZP.341.40.2017r.

Radom 11.10.2017r.

«Firma»
«Adres»
«Kod_Pocztowy» «Miasto»
«Fax»
«Telefon»

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę oleju grzewczego dla potrzeb Kotłowni Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu ogłoszonego w BZP nr 593796-N-2017 z dnia 05.10.2017 (sprawa DZP.341.40.2017).

Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu w załączeniu przesyła pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami dotyczącymi przedmiotowego postępowania:

<p>1. W związku z faktem, że nasza firma jest zainteresowana przystąpieniem do ogłoszonego przez Państwa przetargu na dostawę oleju grzewczego chcielibyśmy uzyskać informację na temat możliwości dokonania zmian w SIWZ, w zakresie wymogu zgodności dostarczonego oleju z obowiązującą normą jakościową. Pragniemy nadmienić, że oferowany przez nas olej opałowy WAR można stosować bez żadnych zmian inwestycyjnych w kotłowniach zasilanych lekkim olejem opałowym, jednakże jego parametry techniczne nie pokrywają się dokładnie z parametrami określonymi w normie dla oleju opałowego lekkiego. W załączeniu przesyłamy specyfikację produkowanego przez nas oleju opałowego WAR. Prosimy o zapoznanie się z parametrami naszego oleju i o informację czy Państwa firma wyraża zgodę na zastosowanie produkowanego przez nas zamiennika oleju opałowego lekkiego.</p>	<p>Nie Zamawiający nie wyraża zgody.</p>
---	--

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem,

Sprawę prowadzi:
Elżbieta Śródkowska
48 361-32-35

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.
26-617 Radom , ul. Aleksandrowicza 5

www.wss.com.pl szpital@wss.com.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000490819
Kapitał Zakładowy – 81 800 000,00 zł NIP 7962963679, REGON 670209356
Konto: BANK PKO S.A. Oddział w Radomiu nr: 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548

	SPECYFIKACJA PRODUKTU Olej opałowy WAR	Data opracowania: 28.07.2016
--	---	---

1. WSTĘP

1.1. Informacje o produkcie

Olej WAR jest jednorodną mieszaniną węglowodorów aromatycznych i wyższych alkoholi, wzbogaconą pakietem dodatków uszlachetniających.

1.2. Zakres stosowania produktu

Olej opałowy WAR ma zastosowanie jako paliwo w standardowych kotłowniach olejowych o mocy powyżej 0,5 MW. Pod względem eksploatacyjnym, traktowany jest jako należący do tej samej grupy co olej opałowy lekki. Zawarty w oleju WAR pakiet dodatków uszlachetniających

- poprawia smarność,
- zapobiega korozji zbiornika i orurowania,
- przyczynia się do obniżenia emisji substancji rakotwórczych w spalinach,
- zapobiega powstawaniu sadzy,
- zwiększa sprawność kotła.

2. WYMAGANIA

2.1. Wymagania ogólne

Olej opałowy WAR jest wolną od zanieczyszczeń mechanicznych cieczą barwy ciemnobrunatnej, o charakterystycznym zapachu produktów petrochemicznych.

2.2. Wymagania szczegółowe

Lp.	Parametr	Jednostka	Wartość	Metoda badań
1.	Gęstość w temperaturze 20 °C	g/cm ³	0,935-1,100	PN-ISO 3675:1997
2.	Lepkość w temperaturze 20 °C	mm ² /s	6,0-15,0	PN-81/C-04011
3.	Temperatura zapłonu (min.)	°C	56	PN-82/C-04008
4.	Ciepło spalania (powyżej)	kJ/kg	40500	PN-86/C-04062
5.	Wartość opałowa (powyżej)	kJ/kg	39000	PN-86/C-04062
6.	Zawartość popiołu (poniżej)	%	0,05	PN-82/C-04077
7.	Zawartość wody (max.)	%	0,8	PN-83/C-04523
8.	Zawartość siarki (max.)	%	0,2	PN-83/C-04091
9.	Temperatura krzepnięcia (nie wyżej niż)	°C	- 35	PN-55/C-04016

3. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Olej WAR należy przewozić odpowiednio oznakowanymi cysternami kolejowymi lub autocysternami, przeznaczonymi do przewozu tego produktu. Przechowywać w zbiornikach przeznaczonych do magazynowania olejów opałowych.