



Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.
26-617 Radom , ul. Juliana Aleksandrowicza 5

www.wss.com.pl szpital@wss.com.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000490819

Kapitał Zakładowy – 81 800 000,00 zł NIP 7962963679 REGON 670209356

Konto: BANK PKO S.A. Oddział w Radomiu nr: 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548

tel. centrala: 48 361 30 00

tel. sekretariat: 48 361 3900

fax: 48 345 11 18, 48 345 10 43

Dział Zamówień Publicznych

tel. 48 361 48 69

fax. 48 361 30-23

e-mail: dzp@wss.com.pl

Nasz znak: 341.18.2018

Radom, dnia 2018-03-15

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę opracowania dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz przygotowania kompletnego wniosku aplikacyjnego z załącznikami do złożenia w ramach programu 4.2 Efektywność energetyczna - typ projektu - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w ramach realizacji projektu pn. „ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU GŁÓWNEGO MAZOWIECKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO SP. Z O.O. W RADOMIU” (sprawa DZP.341.18.2018).

Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu w załączeniu przesyła pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami dotyczącymi przedmiotowego postępowania:

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
1.	Czy szpital posiada ekspertyzę techniczną stanu ochrony pożarowej dla całego zespołu budynków opracowaną przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz rzeczoznawcę budowlanego zatwierdzoną przez komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie ? Jeżeli tak to prosimy o jej udostępnienie na stronie internetowej.	Zamawiający informuje, że nie posiada aktualnej ekspertyzy technicznej stanu ochrony pożarowej dla całego zespołu budynków
2.	Czy cały szpital ma wydzielone strefy pożarowe ?	Zamawiający potwierdza, że szpital posiada wydzielone strefy pożarowe.
3.	Czy zewnętrzne drogi pożarowe spełniają obowiązujące przepisy ?	Zamawiający informuje, że nie posiada aktualnej ekspertyzy technicznej stanu ochrony pożarowej dla całego zespołu budynków
4.	Czy w szpitalu jest wymagana ilość i ciśnienie wody dla celów przeciwpożarowych – hydranty zewnętrzne i wewnętrzne ?	Zamawiający potwierdza, że w obiekcie szpitalnym jest odpowiednia ilość i ciśnienie wody dla celów przeciwpożarowych.
5.	Czy wszystkie pomieszczenia objęte opracowaniem spełniają wymagania przepisów pożarowych, budowlanych oraz sanitarnych. Jeżeli nie to w jaki sposób zaprojektować wewnętrzne instalacje np. wentylacji w pomieszczeniu niespełniającym wymagań zawartych w obowiązujących przepisach np. sanitarnych ?	Zamawiający informuje, że nie posiada aktualnej ekspertyzy technicznej stanu ochrony pożarowej dla całego zespołu budynków
6.	Czy zamawiający zamierza wykonać zgodnie z audytem wentylację mechaniczną w całym szpitalu – wielkość około 31 395 m ³ /h. Budowa takiej instalacji w oparciu o kilkadziesiąt systemów pochłonie ogromne koszty. Czy zamawiający ma świadomość, że nie będzie to kwota 1 350 000,00 – będzie to kwota kilkukrotnie większa ?	Zamawiający informuje, że instalacja wentylacji jest poza zakresem projektu.

7.	Czy Zamawiający przewiduje dla prowadzonego postępowania: Usługa opracowania dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz przygotowania kompletnego wniosku aplikacyjnego z załącznikami do złożenia w ramach programu 4.2 Efektywność energetyczna - typ projektu - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w ramach realizacji projektu pn. „ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU GŁÓWNEGO MAZOWIECKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO SP. Z O.O. W RADOMIU” zgodnie z art. 24aa ust. 1 pzp zastosowanie tzw. „procedury odwróconej” ?	NIE
----	---	-----

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Bęc
Tel. 48 361-32-20