

LEGENDA:

——— – HTKSYekw 1x2x0,8 mm

– – – – – – HDGs 2x2,5 mm² PH90

–·–·–·– – HDGs 2x4,0 mm² PH90

——···—— – YnTKSY 1x2x0,8 mm

——···—— – HDGs 2x1,5 mm² PH90 + YnTKSY 3x2x0,8 mm

– Element kontrolno-sterujący

Ⓜ – Puszka rozgałęźna / Napęd klapy ppoż

TEMAT	PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY UKŁADÓW WENTYLACJI I KLIMATYZACJI PRACUJĄCYCH NA POTRZEBY BLOKU OPERACYJNEGO DLA MAZOWIECKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
ADRES INWESTYCJI	26-617 Radom, ul. Juliana Aleksandrowicza 5
INWESTOR	MAZOWIECKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY SP. Z O.O.
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	INSTAL-TECH MARCIN MARZEC www.marzec-budownictwo.pl NIP: 864-182-66-20 ul. Nowohucka 92a, 30-728 Kraków MARZEC BUDOWNICTWO
BRANŻA	ELEKTRYCZNA
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKTANT	mgr inż. Agnieszka Orłowska upr. bud. w specjalności instalacyjnej w zakresie inst. elektrycznych i elektroenergetycznych nr SLK/3985/PWOE/11
OPRACOWAŁ	mgr inż. Rafał Dąbrowski
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Maciej Kowalski upr. bud. w specjalności instalacyjnej w zakresie inst. elektrycznych i elektroenergetycznych nr SLK/3722/PWOE/11
TYTUŁ RYSUNKU	Schemat instalacji p.poż - klapy pożarowe
SKALA: -	NR RYSUNKU: E-09/1
DATA: 12.2017	